Результаты лабораторных исследований центрального водопровода по химическому составу на 2023 г.

Результаты испытаний

Наименование Образцов продукции, её реквизиты по акту	Методика проведения Испытаний и НТД	Показатели качества		Протоколы испытаний
		Наименование согласно НТД	Фактическое значение мг/дм^3	
	ОРГАНОЛЕНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			**№ 8335,8334, 10673,**
	ГОСТ 31868-20120п. 5 Метод Б	Цветность	8,9	
	ГОСТ Р 57164-2016 п6	Мутность	1,71	
	САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВНИЯ			
	ГОСТ 4011-72 п.2	Железо	0,39	
	ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А	Аммиак	0,52	
	ГОСТ 31870 п.4	Марганец	0,049	
	ГОСТ 4245-72 п.2	Хлориды	170,5	
	ГОСТ 31949-2012	Бор	2,3	
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Водородный показатель	7,2	
	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Сухой остаток	1330	
	ГОСТ 31954-2012 п.4 Метод А	Жесткость общая	3,00	
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Окисляемость перманганатная	1,9	
	БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	МУК 4.2.1018-01	ОКБ	Не обнаружено	
	МУК 4.2.1018-01	ОМЧ	1	

Исследования проведены МКП «Водоканал» аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Куртамышском, Целинном районах»
641150, с. Целинное, ул. Свердлова 30
Федеральная служба по аккредитации
"РОСАККРЕДИТАЦИЯ" № РОСС RU.0001.21АС09 до 2025 г.

Результаты лабораторного исследования воды по микробиологическим показателям.

Заключение: Пробы исследуемой воды, предоставленные на анализ-соответствуют СанПин

2.1.3685-21.

Лабораторные исследования по микробиологическим показателям проведены аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Куртамышском, Целинном районах»
641150, с. Целинное, ул. Свердлова 30
Федеральная служба по аккредитации "РОСАККРЕДИТАЦИЯ" № РОСС RU.0001.21АС09 до 2025г.